Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.3«А».
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: cgsn@chel.surnet.ru.
Р/с 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК.
ИНН 7451216566, КПП 741543002, ОКПО 75444186, ОГРН 1057423520560.

Аттестат аккредитации

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011г.
Дата внесения
в реестр аккредитованных лиц: 13.07.2011г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач, Руководитель ИЛЦ

И.В. Гелетюк

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 1.1655 от 29 декабря 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ ООШ №10

2. Юридический адрес: Челябинская область, г.Чебаркуль, ул. Мира 21Б

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: МБОУ ООШ №10, Челябинская область, г.Чебаркуль, ул. Мира 21Б, Электростальская, 36Б

5. Дата и время измерений: 29.12.2017 с 08:30 до 16:00

Ф.И.О., должность: Ступник А.И. фельдшер-лаборант

При измерениях присутствовал заместитель директора по АХР Пермякова Л.С.

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Люксметр - яркомер "ТКА-ПКМ" (02)	027884	19521/17	до 20.06.18	± 8%
2	мультиметр DT-9915	151115964	30497/2017 от 14.09.2017	13.09.2018	± (1,2%+3В)
3	Рулетка измерительная РФ2-10-25	92	клеймо от 14.05.2017	до 15.05.18	± 2.2 мм

7. Дополнительные сведения:
По заявлениям ЮЛ, ИП, договор № 27 от 18.12.2017
Условия проведения измерений:
Еест. К Еиск. составляет не более 0,1.
Напряжение сети: Uн-223 В (в начале измерения), : Uн-223 В (в конце измерения)

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" с изменениями №1

9. НД на метод измерения: МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест", МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест»

10. Код измерений: ОФФ.17.1655 ОФФ

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№ п/п	Наименование контрольной точки	Показатели в единицах измерения	Измеренные значения (уровни)	Нормативные значения (уровни)	Значение расширенной неопределенности
1	2	3	4	5	6
Физические					
Кабинет №1					
1	Ряд №3, стол№1	Световая среда: Освещенность искусственная рабочих поверхностей, Г-0,8, лк	307	300-500	± 28
2	Ряд №3, стол№2	Световая среда: Освещенность искусственная рабочих поверхностей, Г-0,8, лк	302	300-500	±27
Дополнительные сведения и примечания: отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1. Система освещения: общее. Тип светильников ЛПО-4х18W (5) Число негодящих ламп – 0.					
Кабинет №6					
3	Ряд №1, стол№2	Световая среда: Освещенность искусственная рабочих поверхностей, Г-0,8, лк	322	300-500	±29
4	Ряд№3, стол№1	Световая среда: Освещенность искусственная рабочих поверхностей, Г-0,8, лк	418	300-500	±38
Дополнительные сведения и примечания: отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1. Система освещения: общее. Тип светильников ЛПО-4х18W (6) Число негодящих ламп – 0.					
Кабинет русского языка					
5	Ряд №2, стол№1	Световая среда: Освещенность искусственная рабочих поверхностей, Г-0,8, лк	458	300-500	±42
6	Ряд №2, стол№2	Световая среда: Освещенность искусственная рабочих поверхностей, Г-0,8, лк	432	300-500	±39
Дополнительные сведения и примечания: отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1. Система освещения: общее. Тип светильников ЛПО-4х18W (4) Число негодящих ламп – 0.					
Кабинет информатики					
7	Стол преподавателя	Световая среда: Освещенность искусственная рабочих поверхностей, Г-0,8, лк	624	300-500	±57
8	ряд№2, стол№3	Световая среда: Освещенность искусственная рабочих поверхностей, Г-0,8, лк	667	300-500	±61
9	Ряд№3, стол№2	Световая среда: Освещенность искусственная рабочих поверхностей, Г-0,8, лк	654	300-500	±60
Дополнительные сведения и примечания: отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1. Система освещения: общее. Тип светильников ЛПО-2х18W (6) Число негодящих ламп – 0.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Борцова БорцоваЕ.В. фельдшер-лаборант

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ